



Директору МКОУ «Гимназия № 14»  
Жамборовой Р.Х.

Прокуратура Российской Федерации

## ПРОКУРАТУРА

Кабардино - Балкарской  
Республики

ПРОКУРАТУРА  
г.НАЛЬЧИКА

ул. Кабардинская, 8,  
г. Нальчик, КБР, 360000

10.03.2015 № 4-142-798/2015

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства  
о противодействии терроризму

Прокуратурой г.Нальчика с привлечением специалистов ОВО по г.Нальчик филиала ФГКУ УВО МВД по КБР и ГУ МЧС РФ по КБР, проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму и противопожарной безопасности в МКОУ «Гимназия № 14».

Согласно ст.ст.20 и 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

В соответствии с п. 15 ч. 3 ст. 28 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.

Федеральным законом №35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» определены основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, поставлены задачи минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» основными принципами противодействия терроризму в Российской Федерации является:

- Приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;
- Системность и комплексное использование специальных и иных мер противодействия терроризму;
- Приоритет мер предупреждения терроризма;



Данный закон определяет профилактику терроризма, как комплекс мер, направленных на предупреждение совершения террористических актов, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий.

В соответствии с п.п. «д» п.11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Согласно п.10 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 05.10.2009г. цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма.

Проведенной проверкой на предмет обеспечения антитеррористической защищенности и оснащенности средствами экстренного вызова полиции установлено, что вопросы обеспечения безопасности в МКОУ «Гимназия № 14», расположенной по пр.Кулиева, 5, в г.Нальчике, находятся в неудовлетворительном состоянии.

В частности, <sup>1</sup>не установлена система контроля управления доступом – турникет (домофон) <sup>2</sup>система видеонаблюдения в нерабочем состоянии, окна <sup>3</sup>первых этажей здания не оборудованы распашными металлическими решетками.

Помимо этого, имеется ряд нарушений требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» в частности:

*В плане администр. Тре это можно считать*  
<sup>1</sup>-деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п.21 ППР;

<sup>2</sup>-двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, п.62 ППР;

*Демонстрация отделки*  
-для отделки стен на путях эвакуации применена горючая отделка, ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г., ст.№ 134 ч.6

В МКДОУ «Детский сад № 61», расположенном по ул.Карашаева, 17, в г.Нальчике, отсутствует система контроля управления доступом (СКУД)-домофон, не установлена система видеонаблюдения, окна первых этажей здания не оборудованы распашными металлическими решетками.

Помимо этого, имеется ряд нарушений требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» в частности:

-не проведена проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, п.55 ППР;

-пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода не соответствуют нормативным требованиям: шкафы выполнены из горючих материалов, не имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении, п.57 ППР;



-для отделки стен на путях эвакуации применена горючая отделка, ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г., ст.№ 134 ч.6

ц -здание учреждения не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, НПБ 110-03;

ц -здание учреждения не оборудовано автоматической установкой системы оповещения людей о пожаре, НПБ 104-03.

В МКДОУ «Детский сад № 10», расположенном по ул.Тарчокова, 7, в г.Нальчике, отсутствует система видеонаблюдения и система контроля управления доступом (СКУД)-домофон, окна первых этажей не оборудованы распашными металлическими решетками.

Помимо этого, имеется ряд нарушений требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» в частности:

-не проведена проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода не реже двух раз в год организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, п.55 ППР;

-пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода не соответствуют нормативным требованиям: шкафы выполнены из горючих материалов, не имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении, п.57 ППР.

Проведенной проверкой на предмет обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности установлено, что антитеррористическая и противодиверсионная защищенность названного объекта находится на неудовлетворительном уровне.

Недостатки в обеспечении безопасности обучающихся и сотрудников образовательного учреждения создает условия для террористических актов, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять действенные меры по устранению и недопущению впредь аналогичных нарушений закона.
2. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения закона по охране объекта и соблюдению противопожарной безопасности.

О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру г.Нальчика в письменной форме в установленный законом срок с приложением копии приказа.

Представление подлежит обязательному рассмотрению не позднее указанного срока, должны быть приняты конкретные меры по устранению выявленных нарушений законов, причин и условий им способствующих.

В соответствии со ст.6 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации», требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора,



вытекающих из его полномочий, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора города  
советник юстиции



М.А. Масаев