



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. НАЛЬЧИК
360000, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 6, тел: 8(8662)96-10-45
E-mail: ugpnkbr01@mail.ru, Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

Предписание № 302/1/120

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 14»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

г. Нальчик, в лице директора

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Жамборовой Риммы Хажбулатовны

Во исполнение распоряжения № 302 от «22» октября 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Нальчика по пожарному надзору Биттирова Керима Мухамедовича, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 00 мин. «02» декабря 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «02» декабря 2019 г., с 11 ч. 00 мин. «03» декабря 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «03» декабря 2019 г., проведена плановая выездная проверка в отношении: (ДОУ № 61) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14» г. Нальчик фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): КБР, г. Нальчик, ул. Карашаева, 17.

проверку проводил(а):

Карданов Резуан Мухамедович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нальчик УНДПР ГУ МЧС России по КБР

совместно с: Шамаевой Ф.Х., завхозом (ДОУ №61) МКОУ «Гимназия 14» г. Нальчик КБР

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-го правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Организовать проведения проверок работоспособности источников наружного противопожарного водопровода не реже 2	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ	30.04.2020	

	раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов			
2.	Пройти руководителю и работнику учреждения обучения пожарно-техническому минимуму в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности,	п.3 Правил противопожарного режима в РФ; п.п.31, 36, 37 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 (зарег. в Минюсте РФ 21.01.2008, рег. №10938)	30.04.2020	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
« 03 » декабря 2019 г.
М.Л.П.*

Карданов Р.М. – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нальчик УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Предписание для исполнения получил:

Жамборова Римма Хажбулатовна, директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14» г. Нальчик

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » декабря 2019 г.


(подпись)